

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 16.11.2022r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00440835/01, na wykonanie zadania pn. „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle,

### **Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie głębokości, na której będzie posadowiona kanalizacja sanitarna oraz załączenie planu sytuacyjnego istniejącej sieci do przebudowy z naniesionymi rzędnymi.

### **Odpowiedź 1**

W załączeniu mapa do celów informacyjnych z rzędnymi sieci kanalizacyjnej.

### **Pytanie 2**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy na projektowanej do przebudowy sieci zaprojektowano wyłącznie studzienki PVC fi 425, czy również inne. Jeżeli tak to proszę o wskazanie rodzaju i ilości.

### **Odpowiedź 2**

Tak, Zamawiający potwierdza, przewiduje się wymianę studni betonowych na PCV fi 425 z włazem żeliwnym 40t.

### **Pytanie 3**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy poz 68 zestawienia „przyłącza sanitarne (6 szt.)” dotyczy wykonania nowych przyłączy, czy przebudowy już istniejących? Proszę o wskazanie sposobu zakończenia przyłącza.

### **Odpowiedź 3**

Przewiduje się przebudowę/ remont przyłączy istniejących. Przyłącze należy zakończyć studnią PCV fi 425 w miejscu istniejącej studni betonowej zlokalizowane na terenie nieruchomości, a w przypadku jej braku przebudowa/ remont przyłącza wykonany zostanie do granicy działki.

**Pytanie 4** Wykonawca prosi o potwierdzenie zmiany następujących parametrów piaskarki wskazanych w PFU:

<b>Opis</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Parametry Proponowane</b>
Szerokość robocza	2,5-6 m	1,8 m
Szerokość	2160 mm	2000 mm
Zasilanie elektroniki (panel sterujący w kabinie operatora) 12 V	TAK	BRAK PANELU
Regulacja gramatury	bezstopniowa, niezależna od prędkości jazdy	Regulacja ręczna
Regulacja asymetrii rozrzutu z panelu sterującego	siłownikiem elektronicznym	Brak. Urządzenie sypie całą szerokością pod siebie na szerokość 1,8 m
Masa własna	nie mniejsza niż 550 kg	500 kg

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający podtrzymuje wymagania. **W wycenie należy wycenić dodatkowe wyposażenie – mieszadło.**

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a
- 3.bip
4. tablica ogłoszeń