

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 16.01.2024 r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00041699/01, na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo – Wysin**” (dostawa płyt ażurowych typu Yomb)

Pytanie 2

Zamawiający w ust. III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia. W pkt 8 wskazał, iż dostawa płyt odbywać się będzie partiami w ilości 1000 sztuk miesięcznie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Aby prawidłowo obliczyć cenę oferty zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu dostaw do poszczególnych miejsc rozładunku.

Ponadto, poniżej pytania do poszczególnych zapisów umowy:

§ 1

Przedmiot umowy

4. Dostawa płyt będzie się odbywać w godzinach 08:00 do 15:00 do miejsca rozładunku wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Liniewo.

PYTANIE: Czy Zamawiający może dokładnie wskazać miejsce rozładunku?

Odpowiedź 2

Przewiduje się dostawę w czasie nie przekraczającym jednego miesiąca w przypadku dostępnej odpowiedniej ilości płyt w zasobie Wykonawcy. Miejsce dostawy miejscowość Wysin. Rozładunek na poboczu wzdłuż planowej do przebudowy drogi.

Pytanie 3

5. Płyty rozładowane zostaną w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą jezdnią do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwyty, zagęszczenie betonu). W przypadku dostarczenia płyt w inny sposób Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt Wykonawcy.

PYTANIE: Czy Zamawiający dokona kontroli jakości płyt w dniu rozładunku? Jeżeli Zamawiający nie dokonuje odbioru jakości płyt w dniu rozładunku, kto odpowiada za pogorszenie jakości płyt od dnia rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia dokonania odbioru jakości?

Odpowiedź 3

Zamawiający dokona odbioru dostarczonych płyt po zakończeniu dostawy płyt, piasku i mieszanki kruszywa. Zamawiający dopuszcza dostawę wszystkich materiałów jednocześnie (w krótkim odstępie czasu). Do czasu zakończenia dostawy Wykonawca odpowiada za jakość dostarczanego materiału.

Pytanie 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2) bieżąca kontrola jakości realizowanych dostaw oraz ich zgodności z harmonogramem i SWZ,

PYTANIE: Czy bieżąca kontrola jakości realizowanych dostaw oznacza kontrolę jakości w dniu rozładunku?

Odpowiedź 4

W dniu kontroli Zamawiający dokona odbioru ilości dostarczonych materiałów, w przypadku widocznych uszkodzeń w dniu rozładunku powiadomi o tym Wykonawcę. Ostateczny odbiór nastąpi po zakończeniu dostaw zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie 5

3) odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

PYTANIE: Czy odbiór przedmiotu ładunku następuje w dniu rozładunku?

Odpowiedź 5

Odbiór nastąpi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 i 4.

Pytanie 6

§ 6

Dostawa i odbiór

5. Po przyjęciu przez Zamawiającego dostawy, Zamawiający przystępuje do oceny zgodności przedmiotu dostawy z niniejszą umową w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostawy.

PYTANIE: Jak wyżej do pytania § 1 ust. 5 - Jeżeli Zamawiający nie dokonuje odbioru jakości płyt w dniu rozładunku, kto odpowiada za pogorszenie jakości płyt od dnia rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia dokonania odbioru jakości?

Odpowiedź 6

Odbiór nastąpi zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 i 4. Przez dokonanie odbioru należy rozumieć całkowite zakończenie zadania tj. dostarczanie wszystkich materiałów objętych zamówieniem.

Pytanie 7

Proszę o sprecyzowanie klasy wytrzymałości betonu oraz czy zamawiający dopuszcza zbrojenie prętem karbowanym 5,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź 7

Zamawiający wymaga wykonania płyt z betonu C 30/37, Zamawiający dopuszcza zbrojenie prętem karbowanym gr 5,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/liniewo>
2. a/a
3. bip